

Ruj. Kami : SPAN/BPAI/300-10/37/A/W-1  
Tarikh : 31 Oct 2022

BINA PLASTIC INDUSTRIES SDN. BHD.  
LOT 4844 BALAKONG NEW VILLAGE  
INDUSTRIAL ESTATE  
43300 SERI KEMBANGAN  
SELANGOR DARUL EHSAN  
(U/P: ENCIK ONG YOONG KEONG)

Tuan,

**PERAKUAN PENYENARAIAN PEMBEKAL UNTUK PRODUK-PRODUK KEGUNAAN INDUSTRI PERKHIDMATAN AIR**

Perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa syarikat tuan telah disenaraikan sebagai pembekal produk-produk kegunaan industri perkhidmatan air seperti berikut:

					Maklumat Sijil Barangan		
Bil	No Penyenaraian SPAN	Kegunaan	Produk	Jenama	No. Sijil	Standard	Tempoh Sah Laku
1	SPAN/BPAI/300-10/37/A/W-1	Sistem Bekalan Air	PIPES - POLYETHYLENE (PE / HDPE) PIPE	BBB	SIRIM/PB005812 Pengilang: BINA PLASTIC INDUSTRIES SDN. BHD.	MS 1058: PART 2: 2005	03 Nov 2023

3. Penyenaraian adalah **tertakluk sepenuhnya mengikut skop dan tempoh sahlaku sijil barangan** yang dikemukakan kepada SPAN. Penyenaraian ini juga tertakluk kepada syarat-syarat khusus yang telah ditetapkan seperti yang dinyatakan di dalam lampiran sekiranya ada.

4. Syarikat yang memasuki penyenaraian ini adalah **bertanggungjawab** untuk **memastikan bahawa sijil barangan adalah sah (valid)** pada sepanjang penyenaraian dan **mengemaskini maklumat sijil barangan** kepada SPAN setiap kali pembaharuan sijil dibuat atau sekiranya terdapat perubahan pada skop pensijilan.



5. **Kegagalan tuan untuk mematuhi keperluan (4) boleh menyebabkan syarikat tuan dikeluarkan daripada penyenaian tanpa sebarang notis.** Produk yang telah dikeluarkan daripada senarai penyenaian adalah tidak dibenarkan untuk diguna pakai dalam mana-mana sistem bekalan air atau pembedungan di Semenanjung Malaysia, Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Labuan.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,



( Mohamad Nasir bin Mahmood )  
Pengarah Kanan  
Bahagian Pembangunan dan Audit Industri  
Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

No Listing : SPAN/BPAI/300-10/37/A/W-1

Tarikh : 31 Oct 2022



**PERAKUAN PENYENARAIAAN PEMBEKAL  
SYARAT-SYARAT KHUSUS**

PRODUCT : PIPES - POLYETHYLENE (PE / HDPE) PIPE

STANDARD : MS 1058: PART 2: 2005

- 1 Penarafan minimum untuk Paip PE ialah PN 12.5
- 2 Produk paip polyethylene (PE) perlu mempunyai jalur penanda biru (jalur biru) pada paip sebagai pengenalan untuk penggunaan bekalan air. Jalur biru tersebut mesti mematuhi syarat berikut:
  - a. campuran sebatian yang digunakan untuk menghasilkan jalur biru perlu menggunakan polimer PE yang sama dengan polimer PE asal (PE 80 / PE 80 atau PE 100 / PE 100) seperti yang digunakan dalam pembuatan paip PE.
  - b. Kompaun biru PE 80 (biru muda) hendaklah digunakan untuk paip PE 80 dan PE100 (biru gelap) untuk paip PE100 untuk mengenal pasti klasifikasi bahan PE.
  - c. Jumlah minimum jalur adalah 4 pada jarak selang 90°.
  - d. Ketebalan jalur hendaklah kurang daripada 10% dari ketebalan dinding paip.

**LAMPIRAN**

No Listing : SPAN/BPAI/300-10/37/A/W-1

Tarikh : 31 Oct 2022

**PERAKUAN PENYENARAIAAN PEMBEKAL**

PEMBEKAL : BINA PLASTIC INDUSTRIES SDN. BHD.  
LOT 4844 BALAKONG NEW VILLAGE  
INDUSTRIAL ESTATE  
43300 SERI KEMBANGAN  
SELANGOR DARUL EHSAN

PRODUK : PIPES - POLYETHYLENE (PE / HDPE) PIPE

Model-model yang diluluskan oleh SPAN adalah seperti di bawah

No	Model	Series	Description
1	PE 100	PN 12.5, SDR 13.6	PE 100 BLACK COMPOUND - E-LENE H1000PC PE 100 BLUE COMPOUND - SCG H1000PBL PIPE ARE BLACK WITH BLUE STRIPE / NOMINAL OUTSIDE DIAMETER (MM) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560 & 630
2	PE 100	PN 16, SDR 11	PE 100 BLACK COMPOUND - E-LENE H1000PC PE 100 BLUE COMPOUND - SCG H1000PBL PIPE ARE BLACK WITH BLUE STRIPE / NOMINAL OUTSIDE DIAMETER (MM) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560 & 630
3	PE 100	PN 20, SDR 9	PE 100 BLACK COMPOUND - E-LENE H1000PC; PE 100 BLUE COMPOUND - SCG H1000PBL OR BOREALIS HE 3494 -LS -H PIPE ARE BLACK WITH OR WITHOUT BLUE STRIPE NOMINAL OUTSIDE DIAMETER (MM) : 20, 25, 32, 40, 50 & 63